

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Курганской области

(наименование территориального органа МЧС России)

640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 191, тел. 8(3522)476-305, факс. 476-435, e-mail: info@45.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кургану

(наименование органа государственного пожарного надзора)

640006, г. Курган, ул. Савельева, 18/1, тел. 47-64-86, e-mail: ond-pr45@45.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 584

о назначении административного наказания

«29» августа 2023г.

г. Курган

(место составления город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора города Кургана по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Путилов Алексей Викторович, рассмотрев в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 18/1, протоколы и материалы дел об административных правонарушениях от 18.08.2023 № 584, по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица:

Государственное бюджетное учреждение
«Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

2. Юридический адрес, фактический адрес
тел. (факс):

Юридический адрес: 640011, Курганская
область, г. Курган, б. Мира, д. 20
Фактический адрес: 640003, Курганская
область, г. Курган, б. Мира, д. 20

3. ОГРН, ИНН, дата регистрации

ОГРН: 1034500018046
ИНН: 4501050049
дата регистрации: 02.06.2003

4. Орган, зарегистрировавший юридическое
лицо

Управление Федеральной налоговой
службы по Курганской области

5. Фамилия, имя, отчество законного
представителя юридического лица

Дружкова Марина Александровна

6. Документ, подтверждающий полномочия
законного представителя

Сведения о юридическом лице выписка из
ЕГРЮЛ по состоянию на 18.08.2023

7. Документ, удостоверяющий личность
законного представителя

Паспорт серия _____ № _____ выдан
_____ г. _____

8. Привлекалось ли ранее к
административной ответственности и когда

по однородным составам
к административной ответственности
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ не привлекалось

Установил:

О времени и месте рассмотрения дел об административных правонарушениях законный представитель юридического лица – Государственного бюджетного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – ГБУ «ОСРЦ») был уведомлен надлежащим образом, что подтверждается материалами дела.

Определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении, о вызове лица на рассмотрение дела от 18.08.2023 вручены директору ГБУ «ОСРЦ» Дружковой Марине Александровне 18.08.2023 лично под подпись.

Ходатайств о переносе времени и места рассмотрения дел об административных правонарушениях от законного представителя юридического лица ГБУ «ОСРЦ» в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области (далее – ОНД и ПР по городу Кургану) не поступало.

В установленную дату и время в ОНД и ПР по городу Кургану на рассмотрение дела об административном правонарушении явился законный представитель юридического лица – директор ГБУ «ОСРЦ» Дружкова Марина Александровна.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, при подготовке к рассмотрению дела не выявлено. Имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу.

Законному представителю юридического лица - директору ГБУ «ОСРЦ» Дружковой Марине Александровне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, статьями 25.1, 25.4 и 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Статья 51 Конституции РФ.

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 25.1 КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица, о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

4. Не совершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица.

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель


1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.


2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.


(подпись)


(фамилия, инициалы)

С 07.08.2023 по 18.08.2023 в соответствии с решением начальника ОНД и ПР по городу Кургану подполковника внутренней службы Кузнецова Дениса Сергеевича от 02.08.2023 № 2308/100-45/105-П/РВП (контрольное надзорное мероприятие: № 45230061000202864040 от 02.08.2023), в отношении юридического лица – ГБУ «ОСРЦ» по адресу: г. Курган, бульвар Мира, 20 проведена плановая выездная проверка.

Указанное Решение издано с целью исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год, опубликованного на официальном Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Курганской области: 45.mchs.gov.ru. Номер плана в ФГИС ЕРКНМ 2023050448.

В качестве уведомления о проведении плановой выездной проверки 03.08.2023 копия указанного Решения вручена законному представителю юридического лица – директору ГБУ «ОСРЦ» Дружковой Марине Александровне лично под подпись.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при проведении проверок присутствовали: Сорокин Игорь Юрьевич – заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГБУ «ОСРЦ»; Дружкова Марина Александровна – директор ГБУ «ОСРЦ».

В ходе проведения проверки объекта защиты, расположенного по адресу: г. Курган, бульвар Мира, 20 выявлено, что юридическое лицо ГБУ «ОСРЦ» допустило эксплуатацию здания учреждения с нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1) 1. На первом этаже в коридоре (помещение № 1 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

2) На первом этаже в коридоре (помещение № 3 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

3) На первом этаже в коридоре (помещение № 7 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

4) На первом этаже в коридоре (помещение № 10 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

20) На втором этаже в коридоре (помещение № 14 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

21) На втором этаже в коридоре (помещение № 16 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

22) На втором этаже в коридоре (помещение № 17 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

23) На втором этаже в коридоре (помещение № 21 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

24) На втором этаже в коридоре (помещение № 18 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

25) На втором этаже в коридоре (помещение № 4 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение с автономным источником питания, чем нарушены требования ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

26) На первом этаже объекта защиты не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на противопожарных дверях складского помещения (помещение № 6 согласно техническому паспорту от 05.04.2021), чем нарушено требование п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

27) На первом этаже объекта защиты не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на противопожарных дверях складского помещения (помещение № 13 согласно техническому паспорту от 05.04.2021), чем нарушено требование п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

28) На первом этаже объекта защиты не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на противопожарных дверях складского помещения (помещение № 27 согласно техническому паспорту от 05.04.2021), чем нарушено требование п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

29) В помещение правого сектора здания возле эвакуационного выхода (помещение № 34 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) проведено изменение объемно-планировочных решений, чем нарушен п.п. «е» п.16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

30) В помещение правого сектора здания возле эвакуационного выхода (помещение № 33 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) проведено изменение объемно-планировочных решений, чем нарушен п.п. «е» п.16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

31) На помещение склада (помещение № 27 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, чем нарушен п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

32) В помещение кухни (помещение № 15 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) проведено изменение объемно-планировочных решений, чем нарушен п.п. «е» п.16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

33) Звуковое давление СОУЭ в помещениях здания колебалось в пределах 53-60 dB (A), что не превышало основной уровень шума (50) на 15 dB (A) (нарушение п.4 ст.84 ФЗ 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица N21 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»)

34) При включении в гардеробе (помещение № 52 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) двух дымовых пожарных извещателей система оповещения и управления эвакуации людей не включилась (нарушение ст.84, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012

35) № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации); п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).

36) При включении в кабинете соц. педагоги на втором этаже (помещение № 10 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) двух дымовых пожарных извещателей система оповещения и управления эвакуации людей не включилась (нарушение ст.84, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации); п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).

37) Расстояние от дымового пожарного извещателя, до стены более 4,5 метров, чем нарушен п. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (нарушение п.6.6.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 13.4.1 и таблицы 13.3* СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

38) Автоматическая пожарная сигнализация, выполнена не в соответствии с разработанной и утвержденной, проектной документацией 19/17-ПБ, (нарушение п. 1, ст.83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).

39) На складе (со стеллажами) не установлены в каждом отсеке дымовые пожарные извещатели, чем нарушен п. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(нарушение п. 13.3.9 СП 5.131-30.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 11.6.6.4 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»).

40) Для проверки системы АПС в гардеробе (помещение № 52 согласно техническому паспорту от 05.04.2021) производилось включение двух дымовых пожарных извещателей. При включении двух дымовых пожарных извещателей система оповещения и управления эвакуацией людей в здании не включилась (нарушение п. 1, 4, 7 ст.83, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

41) Для проверки системы АПС в кабинете соц. педагоги производилось включение двух дымовых пожарных извещателей. При включении двух дымовых пожарных извещателей система оповещения и управления эвакуацией людей в здании не включилась (нарушение п. 4, 7 ст. 83, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

42) Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

43) Не предоставлены сертификаты на декоративно-отделочные материалы, чем нарушен п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

44) На лестнице 3-го типа ведущая из помещения № 18 (согласно поэтажного плана) выполнены не сплошными материалами, а из прутковой стали, чем нарушен п. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2 ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные».

На лестнице 3-го типа ведущая из помещения № 4 (согласно поэтажного плана) выполнены не сплошными материалами, а из прутковой стали, чем нарушен п. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.2 ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные»

По результатам проверки составлен Акт № 2308/100-45/105-П/АВП, от 18.08.2023, второй экземпляр которого 18.08.2023 вручен директору ГБУ «ОСРЦ» Дружковой Марине Александровне лично под подпись.

Местом совершения административного правонарушения является место осуществления деятельности юридического лица ГБУ «ОСРЦ», по адресам: г. Курган, б. Мира, д. 20.

Статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

На основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

от 17.08.2023 правообладателем здания по адресу: г. Курган, бульвар Мира, 20 является юридическое лицо – ГБУ «ОСРЦ».

Таким образом, субъектом правонарушения является юридическое лицо – ГБУ «ОСРЦ», осуществляющее свою деятельность по адресам: г. Курган, б. Мира, д. 20.

На основании изложенного установлено, что **«18» Августа 2023 года в «14» часов «50» минут**, при эксплуатации здания учреждения по адресу: г. Курган, б. Мира, д. 20 юридическое лицо – ГБУ «ОСРЦ» не обеспечило выполнение требований пожарной безопасности.

Непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в силу пункта 1 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ является поводами к возбуждению дела об административном правонарушении.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления протоколов об административном правонарушении в отношении юридического лица – ГБУ «ОСРЦ» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

18.08.2023 государственным инспектором города Кургана по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР по городу Кургану лейтенантом внутренней службы Дудиным Александром Андреевичем был составлен протокол об административном правонарушении № 584, согласно которому 18.08.2023 в 14 часов 50 минут при эксплуатации здания учреждения по адресу: г. Курган, бульвар Мира, д. 20 юридическое лицо – ГБУ «ОСРЦ» не обеспечило выполнение требований пожарной безопасности, в чем усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В настоящем случае установлено, что требования пожарной безопасности, закрепленные в нормативных актах, не соблюдены в полном объеме.

Доказательств, подтверждающих принятие ГБУ «ОСРЦ» всех зависящих от него, достаточных и своевременных мер для предотвращения правонарушения, соблюдения требований законодательства, как и доказательств отсутствия возможности и объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей в области пожарной безопасности, не установлено и при рассмотрении не предоставлено.

Санкцией ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Исходя из смысла ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь статьями: 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.2 КоАП РФ, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.3 КоАП РФ,

Постановил:

1. Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическое лицо – ГБУ «ОСРЦ».

2. Привлечь юридическое лицо – ГБУ «ОСРЦ» к административной ответственности в пределах санкции, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения.

3. Объявить законному представителю юридического лица – ГБУ «ОСРЦ», что он и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии: главному государственному инспектору города Кургана по пожарному надзору по адресу: г. Курган, Савельева, 18/1 или в Курганский Городской суд по адресу: г. Курган, ул. Дзержинского, 35.

√ _____
(подпись лица, вынесшего постановление)

Путилов Алексей Викторович
(ФИО)

Копию постановления законный представитель юридического лица получил:

«29» «08» 2023г. √ _____
(подпись)

Иванова М.А. Семенов
(Ф.И.О. законного представителя)

Постановление № _____ от «___» _____ 20__ г. обращено к принудительному исполнению

(указывается № исходящего документа и дата сопроводительного письма судебному приставу)

Исполнено «___» _____ 20__ г.

(наименование фискального документа и его номер)

Постановление № _____ от «___» _____ 20__ г. вступило в законную силу
«___» _____ 20__ г.

Предъявлено к исполнению «___» _____ 20__ г., срок предъявления к исполнению 2 года со дня вступления в законную силу.