



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ
640014, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 27В, телефон/факс: 8(3522) 42-05-82

Предписание № 139/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майора внутренней службы Кузнецова Дениса Сергеевича от «24» ноября 2020 года, № 139, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» декабря 2020 года по «17» декабря 2020 года проведена плановая выездная проверка в составе комиссии: председатель комиссии: лейтенант внутренней службы Поддубная Светлана Юрьевна инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области - государственный инспектор города Кургана по пожарному надзору; член комиссии: лейтенант внутренней службы Шмырева Анна Александровна инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области - государственный инспектор города Кургана по пожарному надзору, в отношении юридического лица - Государственного бюджетного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» расположенного по адресу: Курган, Бульвар Мира, д. 20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с исполняющим обязанности директора ГБУ «ОСРЦ» Акимовой О.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписания)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют паспорта завода-изготовителя на огнетушители, установленные на объекте	п. 475 Правил противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	11.05.2021	

2.	Ширина марша лестницы 1 типа, предназначенной для эвакуации людей в восточной части здания, составляет менее 1,35 м (фактически 1,15 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
3.	Ширина марша лестницы 1 типа, предназначенной для эвакуации людей в западной части здания, составляет менее 1,35 м (фактически 1,15 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	11.05.2021	
4.	Не обеспечена возможность свободного открывания запора двери эвакуационного выхода из спальни №2 групповой ячейки №1 изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	11.05.2021	
5.	Помещение кабинета трудового воспитания защищено одним пожарным извещателем, что не соответствует проектной документации	ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.05.2021	
6.	Помещение мастерской защищено одним пожарным извещателем, что не соответствует проектной документации	ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.05.2021	
7.	Помещение коридора хозяйственного назначения не защищено автоматической пожарной сигнализацией	ст. 6, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	11.05.2021	
8.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (общие коридоры на 1 этаже) менее 1,2 м (фактически 1,15 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	11.05.2021	
9.	Ширина дверного проема на путях эвакуации на 1 этаже из коридора в вестибюль составляет менее 1,2 м (фактически 0,79 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	11.05.2021	

10.	Ширина наружной эвакуационной лестницы в восточной части здания менее 0,8 м (фактически 0,71 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	11.05.2021	
11.	Ширина наружной эвакуационной лестницы в западной части здания менее 0,8 м (фактически 0,71 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	11.05.2021	
12.	Ширина проступи ступеней наружной эвакуационной лестницы в западной части здания менее 0,2 м (фактически 0,15 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	11.05.2021	
13.	Ширина проступи ступеней наружной эвакуационной лестницы в восточной части здания менее 0,2 м (фактически 0,15 м)	ст. 1, 4, 6, 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	11.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области

Поддубная С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» декабря 2020 года




Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической
работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курганской области
Шмырева А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» декабря 2020 года

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(подпись)

М.Л.П.*

исполняющий обязанности
директора ГБУ «ОСРЦ»

Акимовой О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» декабря 2020 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору