



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области
Прокуратура г. Кургана

ул. Красина, д. 57, г. Курган, 640002

09.01.2021 № 07-27-2021

И.о. директора ГКУ «Областной
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

Акимовой О.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой г. Кургана с участием инспектора ОНД и ПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кургану УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области проведено обследование зданий и помещений ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – ГКУ «ОСРЦ») расположенных по адресу: Курганская область, город Курган, ул. Б. Мира, д. 20, ул. Войкова, д. 26, по результатам которой выявлены нарушения, требующие принятия мер к их устранению.

В соответствии со ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) организации при эксплуатации зданий обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ч. 3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Между тем, допущены нарушения ст.ст. 4, 6, 91, 83, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 24 Правил противопожарного режима от 16.09.2020 № 1479 «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.п. «в», п. 35, 24, 15, п.п. «к», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приложение А п. 9 табл. А. 3 Свода Правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Так, коридор первого этажа (в здании по адресу ул. Б. Мира, д. 20, в г. Кургане) не защищен установками автоматической пожарной сигнализации, на

помещения складского назначения на первом этаже здания по адресу ул. Войкова, д. 26 и в западной части первого этажа здания по адресу ул. Б. Мира, д. 20 в г. Кургане, отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130, между складским помещением и бойлерной на первом этаже здания (по адресу ул. Б. Мира, д. 20) не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград, в западной части здания (по адресу ул. Б. Мира, д. 20) под лестничным маршем на первом этаже допускается хранение горючих материалов, в зданиях (по адресу ул. Войкова, д.26, ул. Б. Мира, д. 20) не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания, в помещении сестры-хозяйки на первом этаже (здания по адресу ул. Войкова, д.26) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией.

Выявленные нарушения влекут неисполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, создают угрозу жизни и здоровью граждан, требуют принятия неотложных мер к исправлению сложившейся ситуации.

Указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместитель директора по АХР Пивень В.А.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Кургана и принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к ответственности заместителя директора по АХР Пивень В.А.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города Кургана в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



Е.Ю. Заровный